

Согласно ДСТУ 2448-94, п. 4.13 «Для защиты ацетиленовых генераторов, трубопроводов и резинотканевых рукавов для горючего газа и кислорода от проникновения в них пламени взрывной волны обратного удара, а также от перетекания воздуха или кислорода...должны применяться предохранительные защитные устройства;.....